



Lublin, 18-06-2026

Informacja o planowanym zabarwieniu wody sieciowej w lubelskim systemie ciepłowniczym w celu kontroli szczelności systemu

Szanowni Państwo,

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. informuje, że w dniu **29 czerwca br.** planuje przeprowadzenie działań polegających na czasowym zabarwieniu na zielono wody sieciowej krążącej w lubelskim systemie ciepłowniczym.

Celem działania jest precyzyjna lokalizacja ewentualnych nieszczelności w urządzeniach i instalacjach ciepłowniczych, ograniczenie strat wody i ciepła oraz zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej pracy systemu ciepłowniczego.

Do wody sieciowej zostanie dodany roztwór fluoresceiny, który nada jej charakterystyczny zielony kolor. Barwienie wody sieciowej jest sprawdzoną metodą stosowaną przez przedsiębiorstwa ciepłownicze do lokalizowania miejsc ewentualnych wycieków wody grzewczej.

Substancją barwiącą będzie **Fluoresceina 200%**, nazywana również uraniną. Produkt posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB i jest przeznaczony do znakowania wody w instalacjach wody grzewczej. Zgodnie z kartą charakterystyki produkt nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska. Substancja ulega również fotodegradacji pod wpływem światła słonecznego.

Zabarwienie dotyczyć będzie wyłącznie wody sieciowej krążącej w zamkniętym systemie ciepłowniczym. Woda ta nie jest wodą pitną ani użytkową. W prawidłowo działających instalacjach wewnętrznych w budynkach woda sieciowa nie powinna przedostawać się do instalacji ciepłej wody użytkowej.

Jeżeli jednak, w wyniku nieszczelności wymiennika lub instalacji wewnętrznej, dojdzie do przedostania się wody sieciowej do instalacji ciepłej wody użytkowej, mieszkańcy mogą zauważyć zielone zabarwienie ciepłej wody w kranie. Samo zauważenie zielonego zabarwienia nie jest powodem do niepokoju, ale jest ważnym sygnałem, który należy niezwłocznie przekazać do LPEC.

Łączy nas ciepło

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., z siedzibą w Lublinie, 20-822 Lublin, ul. Puławska 28, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Przedsiębiorców, Nr KRS 0000492350, REGON 430980913, NIP 712-01-50-496
Kapitał zakładowy 87.879.240,00 PLN (wpłacony w całości), tel. 81 741 00 72, Pogotowie Ciepłe tel. 993, Centrum Zgłoszeń tel. 327 788 988, info@lpec.pl, www.lpec.pl